Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radziejowie

URZĄD GMINY TOPÓLKA
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia 23. 10. 2026
L.dz. 1476 zał.
podpis

NHŚ.5211.12.7.2026
Radziejów, 22 października 2026r.

KOMUNIKAT Nr 1/2026r.

w sprawie niezgodności parametrów fizykochemicznych wody z wartościami parametrycznymi

Dotyczy mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu w Paniewie, gm. Topólka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia (wodociągu) w Paniewie, gm. Topólka powiat radziejowski pobranych w punkcie zgodności tj. w stacji uzdatniania wody w Paniewie wykazały obecność w wodzie przekroczenia w ilości 96 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 µg/l;

Komunikat dotyczy konsumentów, w tym osób z grup szczególnie wrażliwych.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Niezgodność z wartością parametryczną manganu w wodzie może wpływać na powstawanie zabarwienia i mętności wody, niepożądany smak, może powodować brudzenie urządzeń sanitarnych i pranej bielizny, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów - woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radziejowie
Beata Nenczak

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
+48 54 285 36 14
adres e-mail: sekretariat.psse.radziejow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-19391-19649-FVADT-30